

നമ്പർ സി1-136/2022.

താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി,
വടക്കൻ പറവൂർ, തീയതി 17.01.2022.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

വടക്കൻ പറവൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലെ 2 ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ 12 ഹെപ്പാഫിൽറ്ററുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് വാലിയേറ്റ് ചെയ്തു നൽകുന്നതിനു പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

- അടങ്കൽ തുക - 1.5 ലക്ഷം
- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില - 600 + 18% GST
- നിരതദ്രവ്യം - 3000/- രൂപ
- ടെണ്ടർ ഫോം ലഭിക്കുന്ന തീയതി - 03.02.2022 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 05.02.2022 വരെ (ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02 മണി വരെ)
- ടെണ്ടർ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി - 07.02.2022 ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02 മണി വരെ.
- ടെണ്ടർ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതി - 07.02.2022 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02.30 ന്

ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.



(Handwritten signature)
സൂപ്രണ്ട്

പകർഷ്:

1. മാധ്യമ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്.
2. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വെബ്സൈറ്റ് (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം. (നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിക്കുന്നതിന്)
4. ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ, ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം, എറണാകുളം.
5. താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി, നോട്ടീസ് ബോർഡ്, വടക്കൻ പറവൂർ.
6. ഫയൽ/കരുതൽ ഫയൽ.

**ടെണ്ടർ നമ്പർ 136/2022 - ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഹെപ്പാഫിൽട്ടർ
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ**

- ടെണ്ടർ ഫോം വില്പന തിയതി ആരംഭം - 01.02.2022 11.00 AM മുതൽ
- ടെണ്ടർ ഫോം വില്പന അവസാന തിയതി - 05.02.2022 ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02.00 മണിവരെ
- ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി - 07.02.2022 ന് രാവിലെ 12.00 മണി വരെ
- ടെണ്ടർ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തിയതി - 07.02.2022 ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 2.30 ന്

1. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം (3000/- രൂപ) ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡി.ഡി.യായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ടെണ്ടർ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്. കവറിന് മുകളിൽ "ഹെപ്പാഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
3. ടെണ്ടർ ഫോം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.
4. ടെണ്ടർ ഫോം കൃത്യമായുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളോടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപൂർണ്ണമായതും വ്യക്തതയില്ലാത്തതുമായവ നിരസിക്കുന്നതാണ്.
5. ഹെപ്പാഫിൽട്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തുക നികുതിയടക്കമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. മറ്റു ചാർജ്ജുകളൊന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല.
6. പ്രവൃത്തി പരിചയം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
7. ഗ്യാരന്റി/വാറന്റി മുതലായ വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചു ലഭിക്കുന്നവർ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.
8. ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചു ലഭിക്കുന്നവർ ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5% തുക പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റിയായി (DD/ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി) നൽകേണ്ടതാണ്.
9. ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ഓർഡർ തിയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം ഹെപ്പാഫിൽട്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും വാലിയേഷനും തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
10. തൃപ്തികരമായ സേവനം ലഭിക്കാതെയിരുന്നാൽ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവിധ നടപടികളും റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. അപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതല്ല.
11. ടെണ്ടർ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
12. സർക്കാർ ടെണ്ടറുകളിൽ ബാധകമായ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.



(Handwritten Signature)
 സൂപ്രണ്ട്,
 താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി,

HEPA FILTER INSTALLATION WORK -TENDER -SPECIFICATIONS**1.Scope of Work**

Scope of this work includes the following,

- Supply of HEPA Filters
- Installation of HEPA Filters
- Validation of Operation Theatres

2. Specification of HEPA Filters

Specification of HEPA Filters is as follows

SI No	Specification	Quantity
1	FILTER GRADE: DEEP PLEAT HEPA CAPACITY: 750 CFM INITIAL PD: 20 mm FLANGE SIZE: 915 X 610 BOX SIZE: 855 x 550 x 145 mm MICRON RATING 0.3 Micron EFFICIENCY: 99.99%	4
2	FILTER GRADE: DEEP PLEAT HEPA CAPACITY: 1000 CFM FLANGE SIZE: 1220 X 610 INITIAL PD: 20 mm BOX SIZE: 1160 x 550 x 145 mm MICRON RATING 0.3 Micron EFFICIENCY: 99.99%	8

1. Validation of Operation Theatres

Number of theatres to be validated: 2 No.s

Tests to be conducted: 1) Air Velocity/Air Exchange Rate

2) Differential Pressure Test

3) Filter System Leakage Test

4) Airborne Particle Count Test

5) Environmental Conditions (Temperature & Relative Humidity)

Ch
18/1

[Handwritten signature]

[Faint stamp and text]